

ВИСНОВОК _____

щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень гуртожитків №1 та №2 Відокремленого структурного підрозділу «Полтавський фаховий коледж нафти і газу Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», за адресою: вул. Михайла Грушевського, 2-А, м. Полтава, 36021.

На виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів від 30.12.2015 № 1187 мною, експертом МАХІНЬКО Антоном Володимировичем виконано позачергове обстеження вхідної групи та приміщень гуртожитків №1 та №2 Відокремленого структурного підрозділу «Полтавський фаховий коледж нафти і газу Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» (ЄДРПОУ 38324128), за адресою: вул. Михайла Грушевського, 2-А, м. Полтава, 36021 на предмет доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, відповідно до ДБН В.2.2-40:2018.

Під час обстеження встановлено:

1. Територія, прилегла до гуртожитків №1 та №2 коледжу є доступною для мешканців гуртожитків та відповідає вимогам п. 5 ДБН В.2.2-40:2018.
2. Вхідна група гуртожитків відповідає вимогам п. 6 ДБН В.2.2-40:2018. На вході до гуртожитку №1 облаштовано стаціонарний пандус, а на вході до гуртожитку №2 мобільний пандус.
3. Вхід до укриття гуртожитку №1 облаштовано похиловою платформою-підйомником для візків, що дозволяє забезпечити безпечну та зручну евакуацію під час повітряної тривоги й відповідає вимогам щодо фізичної безбар'єрності об'єктів.
4. На прилеглій території коледжу облаштовано місце для паркування транспортних засобів осіб з інвалідністю, а також забезпечено зручні пішохідні шляхи та візуальну навігацію для осіб з порушенням зору.
5. Перша та остання сходинки сходових маршів мають маркування яскравим кольором.
6. Ширина проходів, коридорів і дверних прорізів у більшості приміщень відповідає основним вимогам фізичної доступності.
7. Санітарно-гігієнічні приміщення потребують часткового дообладнання відповідно до чинних рекомендацій та норм безбар'єрності

Висновок:

За результатами огляду вхідних груп та приміщень гуртожитків №1 та №2 Відокремленого структурного підрозділу «Полтавський фаховий коледж нафти і газу Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» встановлено, що в закладі освіти створено належні умови для забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Загалом рівень доступності гуртожитків оцінюється як задовільний та такий, що відповідає основним вимогам безбар'єрного освітнього середовища.

Висновок про проведення технічного обстеження вхідної групи та приміщень гуртожитків №1 та №2 Відокремленого структурного підрозділу «Полтавський фаховий коледж нафти і газу Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» за адресою: вул. Михайла Грушевського, 2-А, м. Полтава, 36021, переданий до Відокремленого структурного підрозділу «Полтавський фаховий коледж нафти і газу Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» за адресою: вул. Михайла Грушевського, 2-А, м. Полтава, 36021, у двох примірниках.

Експерт з технічного обстеження будівель і споруд об'єктів будівництва класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки)



Антон МАХІНЬКО

Кваліфікаційний сертифікат
Серія ___АЕ 007324___